



CROQUI ELÉTRICO
ESC. 1:75

LEGENDA	
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	Interfone
	Caixa de passagem 20x20cm
	Luminária tubular acrílica incolor para lâmpada econômica espiral P= potência da lâmpada; N= número do circuito; a= comando
	Luminária p/ lâmpadas fluorescente tubulares de sobrepor ou LED equivalente P= potência da lâmpada; N= número do circuito; a= comando
	Refletor de parede para uso externo com lâmpada vapor de mercúrio P= potência da lâmpada; N= número do circuito; a= comando
	Refletor de piso para uso externo com lâmpada vapor de mercúrio de 150W/220V N= número do circuito; a= comando
	Padrão de entrada de energia elétrica.
	Quadro terminal de distribuição.
	Tomada monofásica (2P+T) baixa - 0,3m do piso.
	Tomada monofásica (2P+T) média - 1,1m do piso.
	Tomada monofásica (2P+T) alta - 2,2m do piso.
	Tomada bifásica (2P+T) alta - 2,2m do piso.
	Tomada bifásica (2P+T) baixa - 0,30m do piso.
	Tomada p/ Telefone/lógica média (1,1m do piso).
	Interruptor paralelo.
	Interruptor simples.
	Antena de Televisão.
	Passagem para alarme
	Bloco autônomo de iluminação de emergência conforme NBR 10898 (Sugestivo)



OBRA :
AMPLIAÇÃO DA CIEMS PROF. ROQUE NÉVIO FIORAVENTE

LOCAL :
**RUA FERMIANO RODRIGUES DA SILVA, 151, CENTRO
MUNICÍPIO DE SALTINHO**

CLIENTE :
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

DETALHADOS :
CROQUI ELÉTRICO

PROJ. TÉCNICO: ARGAINO	DATA: 10 / 08 / 2021	PROJETO: ARQUITETURA
ESCALAS: INDICADAS	REVISÃO: 02	FOLHA: 03
DESENHISTA: AMANDA RIBEIRO	ARQUIVO: 299-D-2221-10-001	03

ESTE PROJETO É PROPRIEDADE INTELECTUAL DE SEUS AUTORES, PODENDO
SER UTILIZADO SOMENTE DE ACORDO COM OS LIMITES CONTRATUAIS.
PORTANTO É VETADA SUA UTILIZAÇÃO EM PARTE OU NO TODO SEM EXPRESSA
AUTORIZAÇÃO DOS MESMOS.